



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 33.ВЛ.03.515.П.000245.01.06 от 27.01.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Задвижки клиновые литые с выдвигным шпинделем

изготовленная в соответствии
257.000.4.0000.00 ТУ

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Организация-изготовитель

ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры", Владимирская обл. округ Муром,
Радиозаводское шоссе, д.10 Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры", Владимирская обл. округ Муром,
Радиозаводское шоссе, д.10 Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждений, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол экспертизы продукции № 22 от 26.01.06г., протокол исследования проб №3 ф-х от 25.01.06г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области".

№0563217

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция химических веществ в водную модельную среду, мг/л

-марганец

0,03

не более 0,1

-железо

0,138

не более 0,3

-хром

не обнар.

не более 0,1

-никель

не обнар.

не более 0,1

-формальдегид

0,1

не более 0,1

Модельная среда бесцветная, прозрачная, без мути и осадка. Посторонний запах и привкус отсутствуют.

Область применения:

В качестве запорного устройства на технологических трубопроводах для транспортировки воды, пара, масел, нефти, жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов, природного газа, неагрессивных жидких и газообразных сред (по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойкие)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с 257.000.4.0000.00 ТУ

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с 257.000.4.0000.00 ТУ

Заключение действительно до 27.01.2011 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)


Подпись: Е.А. Лисицин

Бланк N 0563217